

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1220369

Výrobek: Rozvodnicová skříň

Typ: RS-FVE-DC1, RS-FVE-DC2

Jmenovité hodnoty: 1000 V DC, 30 A, do 10 kA, IP65/20

Objednatel: Akusolar s.r.o.
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek Místek, Česká republika

Výrobce: Akusolar s.r.o.
tř. T. G. Masaryka 1108, 738 01 Frýdek Místek, Česká republika

Výrobní místo: Akusolar s.r.o.
Zelinkovice 92, 739 42 Frýdek Místek, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 221246-01/01 ze dne: 26.07.2022

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:21

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 221246 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.
*(Pozn.: norma označená * není v rozsahu akreditace)*

Platnost certifikátu je omezena do: 01.08.2025

02.08.2022

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



221246-01